

АО"МЭС"
филиал "Ковдорская электросеть"

ЭТЛ
Св-во рег. № 48-02/Зд-1007/170
до 15 января 2022г.

Заказчик
Предприятие
ТП-44 - ВЛ№2 0.4 кВ ул. Гоголя
- Новая
Объект
Дата 03.09.19.

Протокол № 2
Испытания кабельной линии 0.4 кВ ТП-44 - ВЛ№2 0.4 кВ ул. Гоголя - Новая
Измерения проведены мегаомметром (тип) ЭСО202/2Г Зав.№ 29172
свидетельство поверки № 044287656 дата поверки до 05.11.2020 Напряжение сети 380/220 В

сопротивление, МОм										
№ п/п	Место расположения и наименование оборудования	Марка и сечение провода	длина (м)	Сопротивление изоляции						Заклю- чение
				А-В	А-С	В-С	А-О	В-О	С-О	
1	ТП-44-ВЛ№2 0.4кВ ул.Гоголя-Новая (до оп.№4)	АВВГ 3х70+1х25	70	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	неуд

Сопротивление изоляции не соответствует ПУЭ
(нужное подчеркнуть)

Заключение Не пригоден к эксплуатации.
Испытание производили Мохов С.С.
Мастер ЭТЛ Андреев М.Ю.

